

원자력발전소 1차기기냉각수계통(CCW)의 Cross-Tie 적용을 위한 과도분석

Transient Analysis for Implementation of Cross-Tie on CCWS in NPP

임 혁 순, 정 대 율

*김 병 선, *임 재 영

한수원㈜ 신형원전개발센타

대전광역시 유성구 문지동 103-16

*한국전력기술㈜ 원자력기술처

경기도 용인시 구성면 마북리 360-9

요약

원자력 발전소의 CCW계통은 정상운전, 사고시 및 사고후 안전성관련 기기들과 비안전성 관련성 관련기기들 발생되는 열을 제거하기 위해 계열간 독립으로 설계 되어있다. 이러한 계열간 독립설계안은 발전소 출력운전에 필수적인 비안전성 관련 기기에 냉각수 공급이 불 가능할 경우 발전소 정지가 불가피하다. Cross-Tie를 적용하여 운전모드 전환운전시 수격 현상(Water Hammer)에 의한 유동조건의 과도한 변화로 인한 압력파(Pressure Wave) 발생, 또는 양 계열 완충탱크(Surge Tank)에 수위 과도현상에 의한 저-저 수위 등의 과도현상에 의한 원자로 냉각재펌프의 정지가능성 등이 있다. 본 논문에서는 CCWS계통에 Cross-Tie 설계 적용하여 운전모드 전환시 계통 운전성능, 계통내 과도현상을 Time Dependent 분석 용 전산프로그램 LIQT를 이용하여 분석하였으며, 분석된 결과를 가지고 과도현상 완화 방안을 제시하고자 한다.

중수로 표준 운전모드 설정 및 기술배경

Technical Bases for the Standard Operational Modes of CANDU

류정동, 성창경

전력연구원

대전광역시 유성구 문지동 103-16

요약

원자력발전소의 운영기술지침서에는 발전소 운전 상태를 나타내는 운전모드가 명시되어 있다. 본 논문에서는 운전모드의 이론적 배경과 국내 중수로용 표준운영기술지침서 개발을 위한 중수로용 표준 운전모드를 개발하는 과정과 그 연구 내용을 요약 서술하였다. 연구 개발된 결과는 중수로용 표준 운전모드를 선정하기 위한 기초자료로 활용되어 중수로용 표준 운전제한조건을 선정하는 데 많은 도움이 될 것으로 기대된다.