## 단일 컨버터 및 인버터를 사용한 연료전지-태양광 복합발전시스템의 새로운 전력제어 알고리즘 개발

**김종수\***, 최규영\*, 고정민\*, 이병국\*, 이태원\*\* 성균관대학교 정보통신공학부\*, 삼성전기 파워사업팀\*\*

# Development of Novel Power Control Algorithm Using Single DC-DC Converter and Inverter for Fuel Cell-Photovoltaic Hybrid System

Jong-Soo Kim<sup>\*</sup>, Gyu-Yeong, Choe<sup>\*</sup>, Jung-Min Ko<sup>\*</sup>, Byoung-Kuk Lee<sup>\*</sup>, and Tae-Won, Lee <sup>\*</sup>School of Information and Communication Engineering, Sungkyunkwan University <sup>\*\*</sup>Power Advanced Development Group, SAMSUNG Electro-Mechanics Co., Ltd

Abstract - 본 논문에서는 특성이 다른 두 에너지원인 연료전지와 태 양광을 최적의 조건으로 복합발전할 수 있도록 새로운 단일 컨버터 및 단일 인버터 구조 및 전력제어 알고리즘을 제안한다. 제안된 회로 및 알 고리즘의 타당성을 컴퓨터 시뮬레이션과 실험을 통해 검증한다.

### 1.서 론

에너지 및 환경문제에 대한 대안으로 관심을 받고 있는 다양한 신재 생에너지원 중 태양광 (Photovoltaic, PV) 발전시스템은: 1) 무한/청정 재생에너지원을 이용하고, 2) 발전과정 중 공해물질 배출이 없으며, 3) 구조가 간단하여 상용발전용 뿐 아니라 휴대용기기 등 다양한 응용분야 에 폭넓게 사용되고 있다. 그러나 이러한 PV 발전시스템은: 1) 발전효 율이 상대적으로 낮고, 2) 환경조건에 제약이 매우 큰 간헐발전원이며, 3) 설치환경에도 제약을 받는 등의 단점을 가진다.

이러한 단점을 보완하기 위해서 최근 연료전지, 풍력, 디젤발전 등의 타 에너지원과 연계된 복합발전시스템 (Hybrid Power Generation System)에 대한 연구가 수행되고 있다 [1]-[3]. 이 중 도심이나 주거지 역의 분산전원용으로 주목받고 있는 연료전지 (Fuel Cell, FC) 발전시스 템은: 1) 발전효율이 40% 정도로 매우 높고 (열병합발전의 경우 약 80%), 2) 환경조건 변화에 자유로운 상시발전원이며, 3) 풍력이나 디젤 발전에 비해 소음이 매우 적어 설치환경에 대한 제약도 상대적으로 적 은 장점을 가진다. 따라서 향후 가정이나 상업용 건물에 두 발전원이 복 합으로 사용될 경우, 환경변화에 강인한 발전시스템이 구현가능하고, 발 전효율을 극대화시킬 수 있으며, 발전단가 저감이 가능한 등 상호보완적 발전이 가능해진다. 그러나 저전압 대전류 특성 및 고유의 비선형 동특 성을 갖는 FC과 고전압 소전류 특성 및 최대전력추종 (Maximum Power Point Tracking, MPPT) 알고리즘이 요구되는 PV 발전장치의 전원 특성차이로 인해 전력변환기 (Power Conditioning System, PCS) 측면에서는 각 전원을 위한 독립적인 PCS가 필요하게 되어 실질적인 하이브리드 시스템 구현에 많은 어려움이 존재한다. 때문에 일반적으로 각 전원용 PCS를 독립적으로 사용해야 하는데, 이럴 경우 시스템 부피 가 증가하고 시스템 이용률이 낮아지는 등의 단점을 가지게 된다. 반면 단일 PCS로 전력변환 할 경우 두 전원의 특성차로 인해 일반적인 제어 알고리즘으로 구현이 불가능하다.

따라서 본 논문에서는, 특성이 다른 두 발전원의 복합발전시스템 구성 시 단일 컨버터와 단일 인버터만을 사용하여 PCS를 구현하고, 이를 최 대한 효율적으로 사용이 가능하게한 새로운 전력제어 알고리즘을 제안 한다. 하이브리드 운전을 위한 일반적인 시스템 구조 및 제어방법과, 단 일 인버터만 사용하고 DC-DC 컨버터는 병렬제어의 구조를 갖는 시스 템 구조 및 제어방법, 그리고 논문에서 제안한 단일 컨버터와 단일 인버 터의 구조 및 제어 알고리즘을 비교 분석하였다. 또한 제안된 회로 및 알고리즘을 더 정확히 평가하기 위하여 FC과 PV의 전원특성을 모델링 하여 시뮬레이션 모델의 입력조건으로 사용하였다. 제안된 FC-PV 하이 브리드 발전시스템의 구조 및 새로운 전력제어 알고리즘의 타당성을 컴 퓨터 시뮬레이션과 실험으로 검증하였다.

#### 2. 본 론

### 2.1 일반적인 FC-PV 복합발전시스템: 2CON-2INV

그림 1(a)는 FC-PV 복합발전시스템 구성 시 두 대의 DC-DC 컨버 터와 인버터로 구성된 일반적인 PCS 구조를 나타내고, (b)는 제어 블록 다이어그램을 나타낸다. 제어 블록다이어그램과 같이 이러한 구조의 시 스템에서 DC-DC 컨버터는 일반적인 승압, 정전압제어 및 MPPT (PV 의 경우) 제어를 수행하고, 인버터는 계통에 연계하기 위한 전류제어를 수행한다. 각 전원을 독립적인 PCS로 제어하기 때문에 제어 알고리즘이 매우 간단하고 제어의 문제도 없지만 실질적인 하이브리드 시스템이라 고 볼 수 없으며, 시스템의 단가 및 부피를 저감할 수 있는 새로운 구조 및 제어 알고리즘이 요구된다.



#### 2.2 단일 인버터를 사용한 FC-PV 복합발전시스템: 2CON-1INV

그림 2(a)는 위와 같은 문제를 해결하기 위하여 FC과 PV가 DC 링크 를 공유하고 단일 인버터를 사용하여 계통에 연계하는 하이브리드 시스 템을 나타내고, (b)는 이에 대한 제어 알고리즘을 나타낸다. 이 시스템 의 장점은 인버터의 수를 줄이는데 있다. 또한 두 DC-DC 컨버터는 FC 과 PV 각 전원 특성에 맞는 제어를 수행하기 때문에 일반적인 병렬운 전과는 차별된다. 이러한 시스템의 경우, DC-DC 컨버터는 FC 및 PV의 전원특성을 고려하여 각각 정출력제어와 MPPT 제어를 수행하고 인버 터는 정전압제어 및 계통연계를 위한 출력전류제어를 수행하고 인버 터는 정전압제어 및 계통연계를 위한 출력전류제어를 수행하고 인버 터는 정전압제어 및 계통연계를 위한 출력전류제어를 수행하고 인버 더 관출력전류제어를 수행하는 것 또한 가능하다. 그러나 PV 시스템의 최 근 추세는 셀의 직렬개수를 늘려 승압용 DC-DC 컨버터가 필요 없는 Converterless 타입이 사용되기 때문에, 단일 컨버터 및 인버터 구조에 대한 새로운 전력제어 알고리즘이 요구된다.

#### 2.3 단일 컨버터 및 단일 인버터를 사용한 FC-PV 복합발전시스템: 1CON-1INV

Converterless PV 시스템과 FC 시스템이 하이브리드화 될 경우 특성이 다른 두 개의 독립전원이 인가됨에도 불구하고 PCS는 단일 컨버터와 단일 인버터만으로 구성된다. 즉 특성이 다른 두 전원을 단일 PCS로 운 전해야 하는 결과가 되며 이를 실현하기 위해서는 새로운 전력제어 알 고리즘이 반드시 필요하다. 그림 3(a)는 제안된 1CON-1INV FC-PV 하 이브리드 시스템의 구조를 나타내고, (b)는 제안된 새로운 전력제어 알 고리즘을 나타낸다. 일반적으로 가정용 FC의 출력전압은 수 십V 정도 매우 낮고, 건물용 FC이라 하더라도 100~200V 출력이 일반적이다. 따라 서 FC용 DC-DC 컨버터는 승압용으로 사용된다. PV의 경우 최저 출력 전압이 계통연계에 필요한 최저 전압 이상 (일반적으로 350V)이 되도록



셀의 직렬개수를 선정한 후 PV 출력을 PCS의 DC 링크에 직결한다. PV가 발전하고 있을 경우, DC 링크 전압은 PV 출력전압에 의해 결 정되며 이 때 FC용 DC-DC 컨버터는 DC 링크 전압제어를 할 수 없고 정출력 전력제어를 수행해야한다. 이와 동시에 인버터는 FC과 PV에서 발생된 전력이 계통으로 모두 전달될 수 있도록 에너지 밸런싱 개념의 전류제어를 수행한다. 먼저 PV를 위한 MPPT제어를 수행하고 이 제어 기의 출력과 PV 전압의 오차를 제어하여 전류지령을 생성한다. 생성된 지령에 FC과 PV 전력의 합을 계통전압으로 나누어 계통에 공급될 전류 정보를 전향보상한다. 전류지령과 전향보상 항의 합에 계통의 추정위상 을 곱하여 최종 전류지령을 생성하고, 측정된 인버터 출력전류와의 오차 를 제어하여 PWM 지령신호를 출력한다. 이러한 전력제어 알고리즘을 적용하면 단일 컨버터와 단일 인버터만으로도 정출력 운전을 통한 FC 의 장수명을 기대할 수 있고, 인버터 제어기에 의해 PV의 MPPT 운전 이 가능하며, 동시에 두 에너지 원에 의해 발전된 전력을 계통으로 안정 적으로 전달할 수 있다. 단, 일몰 및 환경에 따라 PV 출력이 불가능할 경우, DC-DC 컨버터는 DC 링크 정전압 제어모드로 전환되어야 하고 인버터는 계통연계를 통한 전류제어를 수행해야 한다.

#### 2.4 시뮬레이션 결과

각각의 전원 특성을 고려하여 시뮬레이션을 수행할 수 있도록 FC 및 PV 전원특성 모델링을 수행하여 제안된 단일 컨버터 및 인버터의 입력 어로 사용하였다. 가정용의 경우 일반적으로 단상 인버터를 통해 상용계 통에 연계하지만 약 10kW 이상의 상업용의 경우는 3상 계통에 연계되 므로 본 시뮬레이션에서는 3상 계통연계로 개념을 확장하여 시뮬레이션 을 수행하였고, 상세한 시뮬레이션 파라메터는 표 1과 같다.

그림 4는 일사량 변화 시 FC과 PV가 1CON-1INV를 통해 계통에 전 력을 공급할 경우 각 부 파형을 나타낸다. FC는 1kW 정출력하고, PV 는 일사량이 600→800W/m<sup>2</sup>로 변화될 경우 출력이 1kW→1.5kW로 증가 된다. DC 링크전압은 일사량 변화에 따른 PV 출력전압에 의해 결정되 고, 인버터 출력전력은 FC와 PV 전력의 합이 되어 2kW→2.5kW로 증 가된다. 제안된 알고리즘을 적용하면 인버터 전류제어기의 지령이 FC 및 PV의 전력정보를 가지고 있기 때문에 DC 링크 전압의 증가나 입출 력전력의 불평형이 나타나지 않는 것을 확인할 수 있다.

그림 5는 이 경우 MPPT 성능과 3상 인버터의 q축 전류지령 및 실제 전류값을 나타낸다. 좌측의 I-V와 P-V 곡선을 통해 MPPT가 잘 수행 되는 것을 확인할 수 있고, 이 때 PV 출력전압 및 전류는 우측 파형과 같다. 인버터는 역률 1제어를 위해 d축 전류는 0으로 제어하였고, 아래 파형은 q축 전류지령 및 피드백 값을 나타내며 FC-PV 발전전력을 계 통으로 원활히 출력해주는 것을 확인할 수 있다.

#### <표 1> 시뮬레이션 파라메터

	연료전지	태양광
사용된 컨버터	전압형 풀브리지	-
사용된 인버터	3상 계통연계 인버터	
정격전력	1.2kW	3kW
정격전압	26V	350-700V
MPPT	-	P&O



Grid

INV

<그림 3> 1CON-1INV를 사용한 FC-PV Hybrid 시스템



<그림 4> FC-PV 발전전력 변화 시 1CON-1INV 출력응답



<그림 5> 일사량 변화 시 MPPT 특성 및 인버터 출력전류 제어특성

### 3.결 론

제안된 단일 컨버터 및 단일 인버터 구조와 전력제어 알고리즘을 적 용하면 기존 경우대비 컨버터와 인버터의 수를 반으로 줄일 수 있어 약 40%의 시스템 부피 및 단가를 저감할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 향후 연료전지-태양광 하이브리드 뿐 아니라 다양한 발전원과 PCS 측 면에서 실질적인 하이브리드 시스템 구축이 가능해지며, 최근 연구되고 있는 DC Grid 실현에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

### [참 고 문 헌]

[1] 김슬기, 전진홍, 조창희, 안종보, "계통연계형 풍력, 태양광 및 축전 기 하이브리드 시스템의 출력제어 및 동특성 해석,"전기학회논문지, 56 권 2호, pp. 317-324, 2007

[2] D. Lee, L. Wang, "Small-signal stability analysis of autonomous hybrid renewable energy power generation/energy storage system," *IEEE Trans. Energy Convers.*, vol. 23, no. 1, pp. 311-320, 2008

[3] K. Reddy, V. Agarwal, "Utility-interactive hybrid distributed generation scheme with compensation feature," *IEEE Trans. Energy Convers.*, vol. 22, no. 3, pp. 666–673, 2007