모세관 형상이 냉장고 냉매소음에 미치는 영향의 실험적 분석

Experimental analysis of the effect of capillary-tube design on the refrigerant-induced noise

김민성*·한형석**·정의봉*

Min-Sung Kim, Hyung-Suk Han and Weui-Bong Jeong

1. 서 론

냉동 싸이클은 크게 압축기, 응축기, 팽창장치 그 리고 증발기 요소로 구성된다. 이 중에서 팽창 장치 는 냉매의 압력강하를 위한 요소로서 냉장고에서는 모세관을 주로 사용한다. 모세관은 관의 안지름이 아주 작고 길이가 안지름에 비해 매우 길다. 그래서 큰 유동저항으로 인해 냉매액이 관을 통과해 갈수록 압력이 떨어지고 주위로부터 열을 흡수하여 일부 냉 매가 증발하게 된다.

이러한 교축작용으로 인해 모세관 끝단에서는 액체와 기체가 동시에 존재하는 2상 상태로 냉매가 흐르게 되고, 복잡한 유동 양식으로 인해 소음 및 진동이 유발될 수 있다.

따라서 본 연구에서는 냉매 공급 장치를 구성하 여 냉동 싸이클을 구현하고 모세관 형상이 냉매소음 에 미치는 영향을 실험적으로 분석하고 자 한다.

2. 실험 장치 및 방법

2.1 실험 장치 및 구성

냉장고에서의 열역학적 싸이클 조건을 연속적으로 운전할 수 있는 냉매 공급 장치를 이용하여 실험을 수행하였다. Fig. 1(a)는 냉매 공급 장치와 무향실을 포함한 전체적인 실험 구성도를 보여주고 있다. 실험 구성도의 왼쪽부분은 냉매 공급 장치를 나타내고 있 다.

- # 교신저자; 정회원, 교신저자 소속
 E-mail: wbjeong@pusan.ac.kr
 Tel:(051)510-2337, Fax:(051)517-3805
- * 정회원, 부산대학교 대학원 기계공학부
- ** 정회원, 국방기술품질원 함정센터

냉매 공급 장치는 시험 유니트(Test Unit)가 설치 되어 있는 무향실과 연결되어 냉장고와 동일한 사이 클 상태의 냉매를 시험 유니트에 공급한다. Fig. 1(b) 는 무향실 옆에 설치된 냉매 공급 장치를 보여주고 있다.

Fig. 1(a)의 오른쪽은 무향실을 나타내고 있다. 무 향실 내부에 지그를 제작하여 모세관 시료를 설치하 였다. 그리고 모세관 형상에 따른 소음 및 진동 신호 를 측정하였다.



(b) Refrigerant Supplying Equipment Fig. 1 Test Setup & Experimental Apparatus

2.2 모세관 형상



(a) vertical (b) horizontal Fig. 2 Capillary tube sample

Table 1	Test	Conditions	
---------	------	------------	--

	방향	다단 여부	D1 [mm] 외경(내경)	D2 [mm] 외경(내경)	L [mm]
case1	· 수직	Х	ф6.35 (ф4.95)	ф6.35 (ф4.95)	200
case2		0	φ3.0 (φ1.6)	ф4.76 (ф3.56)	200
case3	수평	0	φ3.0 (φ1.6)	ф4.76 (ф3.56)	200

모세관 형상에 대한 파라메터는 2가지로 고려하 였다. 하나는 다단의 적용 여부이고 다른 하나는 모 세관이 놓인 방향이다. 이는 실제 수직관과 수평관 의 경우 중력의 영향으로 2상 상태가 되었을 때 형 성되는 내부 유동양식에 차이가 있기 때문이다. 고 려된 모세관 형상 및 사양은 Fig. 2와 Table 1과 같 다. 다단 및 방향에 따른 영향과 함께 구조 전달에 의한 소음을 평가하기 위해 발포재 유, 무에 따른 실험을 수행하였다.

3. 모세관 형상에 따른 냉매소음 평가



Fig. 3 Average 1/3 spectra of sound pressure level

Table 2 SPL Overall Level (315~20kHz)

	방향	다단 여부	발포재무	발포재유
case1	수직	Х	27.8	43.4
case2		0	22.2	35.9
case3	수평	0	19.4	30.2

정상 상태에서의 싸이클 형성 조건은 모세관 출 구온도 4℃, 고압 0.5MPa, 저압 0.18MPa, 유량 4kg/hr 이다. 동일한 싸이클 조건하에서 발포재 유, 무에 따른 차이를 보면 발포재가 있을 경우 모든 실 험 조건에서 소음 레벨이 전체적으로 증가함을 볼 수 있다.

각 실험 조건별로 보면, 수직 방향일 때 다단 적 용 유, 무에 따라 비교해 보면 다단을 적용할 경우 5kHz 대역에서의 소음레벨이 감소함을 볼 수 있다. 그리고 다단을 적용한 수평 시료(Case2)와 수직 시 료(Case3)를 비교해보면 발포재가 없는 경우 2~5kHz대역에서 수직 시료가 더 높게 나온 것을 알 수 있으며, 발포재가 있을 경우에는 거의 모든 주파수 대역에서 수평 시료의 소음레벨이 작은 것을 알 수 있다.

실험 결과를 통해 다단을 적용한 경우에 고주파 대역의 소음 레벨이 낮아 진 것을 알 수 있다. 그리 고 동일하게 다단을 적용한 경우라도 모세관이 수평 으로 놓인 경우에 소음 레벨이 더 낮음을 알 수 있 다.

4. 결 론

모세관 형상이 냉매소음에 미치는 영향을 실험적 으로 분석하였다. 다단을 적용할 경우 고주파에서의 냉매소음이 감소하였다. 그리고 다단을 적용하면서 모세관을 수평으로 놓을 경우 넓은 대역에 걸쳐서 냉매소음이 감소하는 것을 알 수 있었다.

소음을 고려한 모세관 설계 시, 다단의 적용과 함 께 모세관이 놓이는 방향에 대한 고려도 필요하다고 할 수 있다.