

건설공사 표준품셈 (13)

경제기획원

제34장 유리공사

34-1. 판 유리

가. 유리끼움

(m³ 당)

구분 재료및품	목재창호		강재창호	뚜꺼운유리 (퍼티누름대)
	반죽퍼티사용	나무퍼티		
퍼 타(kg)	0.5	-	0.7	0.7
보일드유(ℓ)	0.04	-	0.05	0.05
유리 공(인)	0.22-0.33	0.17-0.22	0.33-0.55	0.82-0.85

1. 본품에는 삼각 나무퍼티 크립프 및 누름대가 포함되어 있다.
2. 유리는 별도 계상한다.

나. 유리닦기

(m² 당)

년 (kg)	가 (g)	인 (인)
0.04	15.0	0.055

제35장 수장공사

35-1. 바닥깔기

가. 아스팔트 타일

(m² 당)

타 (m ²)	접착제 (kg)	타일공 (인)	인부 (인)
1.05	0.39~0.45	0.09	0.03

1. 본품에는 재료의 할증률 5%가 포함되어 있다.
2. 왁스 사용시에는 1m² 당 왁스를 0.12ℓ, 폼은 0.03인 1m²을 별도로 계상한다.

나. 리노름 타일

(m² 당)

타일(m ²)	접착제(kg)	타일공(인)	인부(인)
1.05	0.39~0.45	0.09	0.03

1. 본품에는 재료의 할증률 5%가 포함되어 있다.
2. 왁스 사용시에는 1m² 당 왁스를 0.12ℓ, 폼은 0.03인 1m²을 별도로 계상한다.

다. 비닐랙스타일 및 비닐타일

(m² 당)

종류	구분 타일 (m ²)	접착제 (kg)	타일공 (인)	인부 (인)
비닐랙스타일	1.05	0.39~0.45	0.06	0.02
비닐타일	1.05	0.24~0.31	0.06	0.02

1. 본품에는 재료의 할증률 5%가 포함되어 있다.
2. 왁스 사용시에는 1m² 당 왁스를 0.12ℓ, 폼은 0.03인 1m²를 별도로 계상한다.

라. 리노름

(m² 당)

리노름 (m ²)	접착제 (kg)	타일공 (인)	인부 (인)
1.05	0.4	0.02	0.01

1. 본품에는 재료의 할증율이 포함되어 있다.
2. 왁스 사용시에는 1m² 당 왁스를 0.12 ℓ 품은 0.03이 1m² 를 별도 계산한다.

35-2 벽관 및 반자지 붙임

가. 아코스틱 텍스 (m² 당)

텍스 (m ²)	못 (kg)	건축목공 (인)	인부 (인)
1.05	0.035	0.05	0.05

텍스의 할증율 5%가 포함되어 있다.

나. 석고보드 (m² 당)

구분	보드 (m ²)	못 (kg)	건축목공 (인)
바탕용	1.05	0.035	0.06
치장용	1.05	0.035	0.12

1. 천정 붙임 때에는 품을 30% 가산한다.
2. 본품에는 재료의 할증율 5%가 포함되어 있다.

다. 콜크판 (m² 당)

구분	판 (m ²)	접착제 (kg)	아스팔트 (kg)	건축목공 (인)	인부 (인)
보통콜크판	1.05	0.27	-	0.05~0.1	0.05~1
탄화콜크판	1.05	-	1.80	0.05~0.1	0.05~1

1. 본품에는 재료의 할증율이 포함되어 있다.
2. 못은 별도 계상한다.

35-3 도배바름

가. 벽지 및 반자지 (m² 당)

초배지 (m ²)	재배지 (m ²)	정배지 (m ²)	풀 (kg)	도배공 (인)	인부 (인)
1.2(1회)	2.4(2회)	1.2(1회)	0.05	0.05	0.05

반자지(천정)는 품을 30% 가산한다.

<해설>

반자지 치수는 70cm×50cm, 벽지치수는 70cm×50cm, 선화지 치수는 110cm×78cm이다.

나. 장판지 (m² 당)

초배지 (m ²)	재배지 (m ²)	정렬밀바름 (m ²)	장판지 (m ²)	풀 (kg)	도배공 (인)	인부 (인)
1.2	1.2	1.1	1.1	0.1~0.25	0.05~0.1	0.05~0.1

장판지는 설계에 따라 증감할 수 있다.

다. 창호지 (m² 당)

창호지 (장)	풀 (kg)	도배공 (인)	인부 (인)
97cm×55cm 2장	0.02	0.012	0.012

35-4 구둑놓기

구둑장 (m ²)	잡석 (m ³)	진흙 (m ³)	시멘트 (kg)	모래 (m ³)	장작 (지계)	온돌공 (인)	인부 (인)
1.1	0.12	0.20	5	0.012	0.5	0.2	0.2

불아궁, 철문, 로스틀, 굴뚝 등은 별도 계상한다.

제36장 냉·난방 및 환기 설비공사

36-1 주철제 보일러 설치

규격	수(폭)량	배관공 (인)	
		대당	1쪽 증가마다
Sectional #2	5	4~5	1.3
#3	6	10	1.5
#4	7	13	1.7
#5	8	15	2.0
#6	9	28	3.0

36-2 방열기 설치

(대당)

구 분		배관공(인)	인 부(인)
오세 주방 열기	바닥설치	0.4~0.8	0.15~0.25
	천정달기	1.3~1.6	0.15~0.25
	벽걸치기	1.0~1.3	0.15~0.25
	재 조 립	0.2~0.4	0.15~0.25
	길 트 방 열 기	바닥설치	0.8~1.5
	벽걸치기	0.8~1.2	0.10~0.25
방 열 기 트 랩		0.4~0.8	0.05~0.10
방 열 기 발 브		0.8~1.5	0.15~0.25

36-3 공기조화기 반입 및 설치

(대당)

구 분 (HP)	기 계 공 (인)	인 부 (인)
2~3	0.8~1.2	1.5~2.0
5~7.5	1.8~2.2	3.8~4.2
10~20	1.8~2.2	5.8~6.0

제37장 위생급배수설비공사

37-1 배관공사

(개소당)

관 종 류	규 격 (mm)	마(麻) (g)	페인트 (g)	배관공 (인)	인 부 (인)
강 관	φ 15	0.42	3.9	0.05	0.02
	20	0.64	5.2	0.06	0.02
	25	0.85	9.0	0.08	0.03
	32	1.18	13.1	0.10	0.04
	40	1.33	16.2	0.11	0.04
	50	1.76	18.8	0.15	0.05
	65	2.05	21.5	0.16	0.05
	80	3.01	26.0	0.18	0.06
	100	3.59	32.9	0.23	0.09
	125	5.02	40.4	0.26	0.15
	150	6.00	46.2	0.28	0.16
	200	6.98	53.1	0.30	0.20

관 종 류	규 격 (mm)	접착제 (g)	휘발유 (g)	배관공 (인)	인 부 (인)
P. V. C. 관	13	0.25	0.003	0.058	0.030
	20	0.60	0.003	0.069	0.035
	25	0.80	0.003	0.069	0.035
	30	1.00	0.003	0.074	0.038
	40	1.50	0.003	0.090	0.046
	50	2.00	0.003	0.116	0.060

1. 강관 사용시, 천정 배관에서는 품을 20%까지, 기계 주위 및 보일러실 배관에서는 품을 40%까지 증가할 수 있으며, 터파기는 별도 가산한다.
2. 작업의 곤란 정도에 따라 옥외 배관은 10%까지, 옥내 배관은 15%까지 품을 증가할 수 있다.

<해설>

주물관 접합도 강관에 준한다.

37-2 위생기구 설치

(개소당)

구 분		수 량	배 관 공 (인)
수세식변기	변 기	1 조	5.5
	씨스턴릿부속품	1 조	
	급 수 연 관	5 m	
	배 수 관	1 m	
	오 물 통	1 개소	
양 변 기	변 기 및 뚜 껑	1 조	5.5
	씨스턴릿부속품	1 조	
	급 수 연 관	5 m	
	배 수 관	1 m	
양식소변기	소 변 기	1 조	2.0
	급 수 배 관	2 m	
	배 수 관	1.5 m	
	물꼭지(水栓)	1 개	
세 면 기	세 면 기	1 조	3.0
	물꼭지(水栓)	1~2개	
	트 랩 (trap)	1 개	
	배 수 관	1.5 m	
	부라켓트(Bracket)	1 조	