

액화석유가스의안전및사업관리법 시행규칙중개정령 안내

이용권 / 대한설비건설협회 가스시공지원부 부장

개정이유 및 주요골자

액화석유가스충전시설인 저장설비, 충전설비 및 탱크로리의 이입·충전장소는 학교 등 보호시설까지 50미터를 유지하도록 하되, 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 그 50미터에 시장·군수 또는 구청장이 추가하여 정한 일정거리를 합산한 거리를 안전거리로 유지하도록 하고 있으나, 앞으로는 저장설비 등과 보호시설까지 각 충전시설과 사업소경계까지 유지하여야 하는 거리인 24미터 내지 39미터의 1배 이상 2배 이내의 범위안에서 시장·군수 또는 구청장이 충전시설별로 정한 거리를 안전거리로 유지하도록 함으로써 적정한 안전거리가 설정·유지되도록 하려는 것이다.

산업자원부령 제212호

액화석유가스의안전및사업관리법시행규칙중개정령을 다음과 같이 공포한다.

2003년 11월 7일
산업자원부장관

액화석유가스안전및사업관리시행규칙중 다음과 같이 개정한다.

별표 3제1호가목(1)(가) 본문중 “거리”를 “거리(저장설비를 지하에 설치하거나 저장설비안에 액증펌프를 설치하는 경우에는 저장능력별 사업소경계와의 거리에 0.7을 곱한 거리)”로 하고, 동목(1)(가) 단서·(나) 단서 및 (다) 단서를 각각 삭제하며, 동목(1)(라)를 다음과 같이 한다.

(라) 액화석유가스충전시설중 저장설비·충전설비 및 탱크로리 이입·충전장소는 그 외면(탱크로리 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 보호시설(충전사업을 하기 위하여 필요한 보호시설로서 사업소안에 설치되는 것을 제외한다)까지 시장·군수 또는 구청장이 정하는 거리 이상을 유지할 것. 이 경우 시장·군수 또는 구청장이 정하는 거리는 (가) 내지 (다)의 규정에 의한 저장설비·충전설비 및 탱크로리 이입·충전장소로부터 사업소경계와의 거리의 1배 이상 2배 이내이어야 한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

040

【별표 3】액화석유가스충전사업의 시설기준 및 기술기준 (제8조제1호관련)

1. 시설기준

가. 용기충전시설

(1) 안전거리

(가) 액화석유가스충전시설중 저장설비는 그 외면으로
부터 사업소경계(사업소경계가 바다·호수·하
천·도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경
계로 본다. 이하 같다)까지 다음 표에 의한 거리이
상을 유지할 것. 다만, 지하에 저장설비를 설치하
거나 저장설비안에 액증펌프를 설치하는 경우에
는 다음 표에 의한 거리에 0.7을 곱한 거리이상으
로 할 수 있으며, 시장·군수·구청장이 공공의
안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하
여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.

〈표 생략〉

(나) 액화석유가스충전시설 중 충전설비는 그 외면으로부터 사업소경계까지 24m 이상을 유지할 것. 다만, 시장·군수·구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.

개정안

【별표 3】액화석유가스충전사업의 시설기준 및 기술기준 (제8조제1호관련)

1. 시설기준

가. 용기충전시설

(1) 안전거리

(가) _____
_____ 거리(저장설비를 지하에 설치하거나 저장설비안에 액중펌프를 설치하는 경우에는 저장능력별 사업소경계와의 거리에 0.7을 곱한 거리) ——. <단서 삭제>

〈표 현행과 같음〉

(나) _____
_____ 〈단서 삭제〉

법령개정

현 행	개 정 안
<p>(다) 탱크로리 이입·충전장소에는 정차위치를 지면에 표시하되 그 중심으로부터 사업소경계까지 24m 이상을 유지할 것. 다만, 시장·군수·구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.</p> <p>(라) 액화석유가스충전시설중 저장설비·충전설비 및 탱크로리 이입·충전장소는 그 외면(탱크로리 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 보호시설(충전사업을 하기 위하여 필요한 보호시설로서 사업소안에 설치되는 것을 제외한다)까지 50m이상의 안전거리를 유지하여야 한다. 다만, 시장·군수·구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.</p>	<p>(다) _____ _____ <단서 삭제></p> <p>(라) 액화석유가스충전시설중 저장설비·충전설비 및 탱크로리 이입·충전장소는 그 외면(탱크로리 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 보호시설(충전사업을 하기 위하여 필요한 보호시설로서 사업소안에 설치되는 것을 제외한다)까지 시장·군수 또는 구청장이 정하는 거리 이상을 유지할 것. 이 경우 시장·군수 또는 구청장이 정하는 거리는 (가) 내지 (다)의 규정에 의한 저장설비·충전설비 및 탱크로리 이입·충전장소로부터 사업소경계와의 거리의 1배 이상 2배 이내이어야 한다.</p>
	