

제조부분 안전가이드

제97호 / (사)대한산업안전협회 / 전화 860-7000 / 등록 1999년 6월9일 / 서울 라-09067 / 월간 안전기술 발매 부록

안전가이드

전열기구 취급안전



전열난로 전기온풍기 등은 사용 전에 먼지제거는 물론 플러그의 파손 및 코드선 피복 손상여부 온도조절장치 등이 정상적으로 작동하는 지를 점검해야 한다.
전열기기가 넘어지는 경우 전원이 차단되도록 하는 장치가 있는 제품에 대해 반드시 전원차단장치 동작여부를 확인. 이상이 있는 경우 가전제품 재적입체나 수리업체에 수리한 뒤 사용해야 한다.
전력소요가 많아 한 개의 콘센트에 문어발 식으로 여러 개의 전열기기를 사용하면 과부하가 돼 화재사고가 발생할 수 있다.
전열기기 사용 중에는 주위에 인화성 물질을 두거나 사용해서는 안된다. 사람이 부재중일 때 반드시 전원플러그를 뽑아두어야 한다.
전기장관이나 전기담요는 점취지거나 의지 등으로 일정부분만 압력이 가해져도 화재가 발생할 수 있다.

대한산업안전협회

2월의 주요 업무

- 난방기구 및 전열기 상태 확인
- 현장의 정리정돈 생활화
- 설날 전·후 안전관리 계획 수립

February

1 목	9 금
2 금	10 토
3 토	11 일
4 일 입춘	12 월
5 월 안전점검의 날	13 화
6 화	14 수
7 수	15 목
8 목	16 금

17 토	25 일
18 일 설날	26 월
19 월 우수	27 화
20 화	28 수
21 수	
22 목	
23 금	
24 토	

제98호 / (사)대한산업안전협회 / 전화 860-7000 / 동맥 1999년 6월9일 / 시공 라-09067 / 일간 안전기술 정보 제공



동절기 화재예방

(소화기 설치 등)



- 가설숙소, 현장사무실 및 창고 등의 난방기구 및 전열기 상태 확인
- 승인된 제품의 난방용 전열기 사용 및 문어발식 배선사용 금지
- 화기주변·출입구 주위에 소화기 및 방화사·방화수 비치
- 현장내 전기 기계·기구는 누전차단기 경유하여 전원을 인출·사용
- 화재 시 대피 및 소화요령 등에 대한 안전교육



건설부분

안전가이드

2월의 주요 업무

- 지반침하로 인한 가설 구조물 및 거푸집 동바리 붕괴 방지대책
- 소화기, 방화사 등 진화장비 배치
- 설날 전·후 안전관리 계획 수립

February

1 목	9 금	17 토	25 일
2 금	10 토	18 일 설날	26 월
3 토	11 일	19 월 우수	27 화
4 일 입춘	12 월	20 화	28 수
5 월 안전점검의 날	13 화	21 수	
6 화	14 수	22 목	
7 수	15 목	23 금	
8 목	16 금	24 토	