



적격심사 내용 중 사업효과부문에 대해



독자 여러분의 엽서나 메일을 받습니다.

ESCO지가 독자 여러분의 참여폭을 확대하기 위하여 ESCO에 대한 각종 문의를 받고 있습니다. 궁금하신 사항이나 제보하실 사항, 잡지를 읽어보신 소감 등을 적어보내 주십시오. 특히 ESCO협회의 홈페이지(www.esco.or.kr) 게시판 및 「공지사항」란을 이용하시면 원하시는 답변을 더욱 빨리 받아보실 수 있습니다.
보내주신 글은 편집상 일부 수정될 수 있으니 양해하여 주시기 바랍니다.

▶ 보내실 곳

서울 영등포구 문래동3가 55-7
문래에이스테크노타워 702호
ESCO 편집자 앞
TEL : (02)2679-6464
FAX : (02)2632-7566
w3master@energycenter.co.kr

Q. 적격심사 내용 중 사업효과부문의 투자비회수기간과 상환기간의 의미를 알고 싶습니다.

A. 투자비회수기간은 응찰자가 제시한 공사금액과 에너지 절감액으로 표시할 수 있습니다. 따라서 같은 절감액이라 하더라도 투자비를 많이 제시하면 투자비회수기간이 길어지므로 낮은 점수를 받게 된다는 의미입니다.

상환기간은 응찰자가 제시한 공사금액과 상환금액으로 표시할 수 있습니다. 상환금액은 성과배분 계약에서 에너지 절감액보다 적거나 같아야 합니다. 따라서 상환하는 금액이 많으면 상환기간이 짧아지므로 이에 높은 점수를 준다는 의미입니다.

Q. 현재 남아있는 에너지이용합리화자금의 규모를 알고 싶습니다.

A. 에너지이용합리화자금의 잔여예산 규모는 7월 19일 현재 자금추천 포기 또는 취소 사업을 고려하여 아래와 같습니다.

■ 절약시설설치

▷예산액 2,600억 원 중 2,054억 원 접수 (79.0%)

■수요관리시설(전력기반기금)
▷예산액 429억 원 중 312억 원 접수 (72.5%)

■ESCO사업(2분기접수마감, 신청액기준 6/29)

※1분기 자금추천 결과
대기업 : 589억 원 중 204억 원 추천(잔여예산: 385억 원)
중소기업: 884억 원 중 306억 원 추천(잔여예산: 578억 원)
▷대기업 : 2분기 배정예산액 385억 원 중 237억 원 접수(61.4%)
▷중소기업 : 2분기 배정예산액 578억 원 중 686억 원 접수(119.7%)

Q. 열병합 시설 공사 시 자금을 저리로 융자해주는 걸로 알고 있습니다. 신축아파트의 열병합발전기 설치 시에도 해당되는 건지 알고 싶습니다.

A. 질의하신 내용은 신축하는 아파트에 열병합발전 설비를 신설하는 경우로 에너지절약시설설치사업에 해당합니다.



에너지이용합리화자금은 융자 지원성격의 자금이며, 자금 지원은 시공업체가 아닌 해당설비의 투자자(여기서는 아파트 입주자)를 대상으로 이루어 집니다.

자금 대출은 금융기관에 담보 등의 제공이 필요하며, 대출 부적격 판정 시 대출이 불가능합니다.

산업체 또는 일반건물(1인 소유)과 달리 공동주택(아파트), 주상복합건물과 같이 소유주가 1인이 아니며 금융기관에 담보제공이 어려운 경우, 자금 지원이 불가능합니다.

Q. 에너지이용합리화자금을 신청했는데, 몇일 이내에 배정이 되나요?

A. 에너지이용합리화자금은 신청하신 날을 포함하여 공휴일을 제외한 20일 이내가 추천기한입니다. 예를 들어 7월 14일에 신청한 건의 경우 해당일은 8월 6일입니다. 그리고 공식적으로 서류 보안을 요청드릴 경우 역시 공휴일을 제외한 10일의 추천기한이 연장됩니다. 최대 2번의 보완이 요청될 경우 20일간의 추천기한이 연장됩니다.

보완이 필요한 사항이 있을 경우 보완을 요청 안내가 신청서에 기재한 담당자의 핸드폰으로 메시지가 전송됩니다. 보완사항이 필요 없는 경우는 공단의 내부적인 결재과정을 거쳐 추천서가 발급됩니다.

Q. 공장에 구내식당을 운영하고 있습니다. 히트펌프 냉난방기 설치 시 지원자금이 있다고 하는데 해당 사항이 있는지요?

A. 문의하신 공기열원 히트펌프 냉난방기에 대한 자금지원 안내입니다.

공기열원 히트펌프 자금지원 조건은, 공인시험기관의 시험결과 표준난방조건(영상 7℃)에서

COP2.9이상이고, 저온난방조건(영하 8.5℃)에서 COP 2.0이상인 것(시험방법은 KS C 9306에 준함)에 한하여 지원하며, 건물 각실 또는 각층에 설치되는 공조기(실내기) 및 배관은 제외하고 있습니다.

위와 같이 공인시험기관 시험성적서의 시험결과가 기준조건을 만족한 모델에 대하여 자금지원이 되고 있습니다. 자금지원이 100% 전액 되는 것이 아니고 부가세별도인 계약금액 중 실내기에 대한 부분 제외한 금액의 80%가 자금 지원이 됩니다(중소기업으로 확인된 업체 및 비영리법인인 경우 90% 우대적용).

Q. 일부 지자체에서 ESCO사업 관련하여 도내 업체 공동의무도급을 시행하는 경우 공동도급시(공동이행방식) 주 계약자와 공동도급자 간에 자격 조건 사항은 무엇인가요?

A. ESCO 투자사업은 ESCO로 등록된 업체가 반드시 계약상의 “을”로서 참여하여야만 하며, 이러한 경우에 한해서 에너지이용합리화자금을 받을 수 있습니다.

즉, 공동도급의 경우 주계약자는 ESCO로 등록된 업체이어야 하며, 동 도급진에 대해 총괄책임 을 저야 합니다. 다만, 공동수급자의 허가, 면허 등의 자격에 대한 사항은 발주기관이 사업특성 등을 반영하여 공동수급자가 갖추어야 할 자격요건을 설정하면 될 것으로 판단됩니다.