

최근가스사고현황

도시가스 단순누출사고

- 사고일시 및 장소 : 일시 : 2010. 02. 24(금) 06:55분경 ○ 장소 : 인천 계양구 00동 00빌라
- 피해현황 : 인명피해 : 없음 / 재산피해 : 없음
- 사고개요 : 상기 장소에서 지반침하로 도시가스 입상배관이 절단되어 가스가 누출된 사고임

[보일러]도시가스 보일러에 의한 CO중독사고

- 사고일시 및 장소 : 2010. 02. 19(금) 14:28분경 ○ 장 소 : 서울 용산구 00동 00사우나
- 피해현황 : 부상 12명 / 재산피해 : 없음
- 사고개요 : 상기 장소의 지하보일러의 폐가스(CO가스)가 배기통 틈새로 누출되어 쪼질실 외벽속 및 휴게실로 유입되어 손님12명이 CO가스에 중독된 사고임

LP가스 화재사고

- 사고일시 및 장소 : 일시 : 2010. 02. 19(금) 13:30경 ○ 장소 : 대구 달성군 00면 00정밀
- 피해현황 : 인명피해 : 부상 1명 / 재산피해 : 없음
- 사고개요 : 상기 공장에서 작업자가 용접작업중 LP가스가 나오지 않아 LP용기에서 압력조정기를 분리하던 중 누출된 가스가 용접토치 화염에 점화되어 화상을 입은 사고임

[고의]LP가스 고의 폭발사고

- 사고일시 및 장소 : 일시 : 2010. 02. 14(일) 16:22분경 ○ 장 소 : 경남 거제시 00면 단독주택
- 피해현황 : 인명피해 : 부상 1명 / 재산피해 : 1.014만원(소방서추정)
- 사고개요 : 주택에서 거주자가 자살을 하기위해 LP가스용기를 방으로 옮겨와 용기밸브를 고의로 열어 이동식 전기스토브에 점화되면서 폭발 및 화재가 발생한 사고임

[고의] LP가스 고의 폭발사고

- 사고일시 및 장소 : 일시 : 2010. 02. 04(목) 08:30분경 ○ 장 소 : 경남 진주시 00동 빌라
- 피해현황 : 인명피해 : 부상 5명 / 재산피해 : 9.642만원
- 사고개요 : 빌라에서 누군가 고의로 가스렌지와 호스연결부를 분리하여 가스가 누출된 상태에서 원인미상의 점화원에 의해 폭발한 사고임

LP가스 누출, 화재사고

- 사고일시 및 장소 : 일시 : 2010. 02. 05(금) 18:00경 ○ 장 소 : 전북 익산시 00면 주택
- 피해현황 : 인명피해 : 부상 1명 / 재산피해 : 부엌천장 및 거실 일부파손
- 사고개요 : 상기 주택에서 음식물을 데우기 위해 점화스위치를 켜는 순간 누출된 잔류가스에 의해 화재가 발생한 사고임