




전기용품 안전인증 표시방법 매뉴얼

[누전차단기]



▶▶ 누전차단기

◎ 규격번호 : K61008-1

공통적인 전기용품의 안전인증 표시사항(제품 또는 포장)

- | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. 안전인증의 마크 | 2. 안전인증 번호 | 3. 제품 명칭 |
| 4. 모델명 | 5. 정격 전압 | 6. 제조업체명(외국인 경우 제조국명 추가) |
| 7. 이중 절연인 경우의 기호 | 8. 단시간 정격인 것에 있어서의 정격시간 | 9. 제조년월 |

◎ 필수 표시 사항

* 제품 크기가 작을 경우 최소한의 표시는 안전기준에 준함


1. 제조자명 또는 상표
2. 형식명, 카탈로그 번호 또는 제조번호
3. 정격전압
4. 정격주파수
5. 정격전류
6. 정격감도전류
7. 감도전류의 설정(다중 감도전류의 경우)
8. 정격투입 및 차단용량
9. 보호등급(IP20과 다른 경우)
10. 사용위치(필요한 경우, K60051에 따른 기호)
11. 정격누전투입 및 차단용량(정격투입 및 차단용량이 다른 경우)
12. S형에 대한 기호(문자 S로 표시)
13. 시험장치의 동작기구 표시(문자 T로 표시)
14. 결선도
15. 직류성분에 따른 동작특성(AC형 또는 A형)
16. 이격(isolation) 기능에 대한 적합성(적용될 경우, 와 같은 기호 표시)
17. 개로 및 폐로 위치의 표시(기호가 사용되는 경우, 0 및 9)

- 18. 누름버튼 차단기(개로 누름버튼은 적색이거나 '0' 로 표시)
- 19. 전원 및 부하 단자(전원측과 부하측의 구별이 필요한 경우)
- 20. 중성극 단자(적용할 수 있는 경우, 문자 N으로 표시)
- 21. 보호접지 단자(적용할 수 있는 경우, 기호 ⊕ 로 표시)

◎ 추가 표시 사항(적용되는 경우 자료문서에)

- 1. 주울적분값
- 2. 파고전류의 내량

전기용품의 표시사항

- 안전인증번호 :  KETI(인증번호)
- 제품명칭 : 누전차단기
- 모델명 : SSB 32D
- 극 수 : 1상 2선식
- 정격전압 : 220V
- 정격전류 : 20A
- 정격감도전류 : 30mA
- 정격부동작전류 : 15mA
- 동작시간 : 0.03초
- 정격차단용량 : 2.5kA
- 제조회사 : ○○전자
- 판매회사 : ○○전자(제조회사와 다른 경우)
- 제조국 : ○○(외국 제조회사인 경우에 한함)
- 수입판매업체 : ○○무역(수입제품인 경우에 한함)
- A/S 연락처 : 02-1234-5678
- 제조년월 : 2010. 4