

특수건물 화재통계

• 연도별 특수건물 화재발생 및 인명·재산피해 현황

구 분	특수건물 대상건수	인명피해(명)		재산피해액 (백만원)
		사망/부상	계	
2010	27,269	11/114	125	27,680
2011	29,876	11/85	96	18,390
2012	33,649	4/171	175	16,207
2013 (1월 말)	33,830	2/32	34	3,430

• 시·도별 특수건물 화재발생 현황

구 분	2010 건수	2011 건수	2012 건수	2013(1월 말) 건수
강원	21	17	17	-
경기	446	445	423	53
경남	84	92	101	14
경북	73	76	83	7
광주	75	48	78	3
대구	69	91	88	13
대전	53	49	36	2
부산	92	118	124	17
서울	243	217	241	27
울산	38	55	48	5
인천	87	100	109	10
전남	16	33	30	4
전북	48	50	47	1
제주	-	4	5	-
충남	54	59	51	6
충북	33	47	51	7
총합계	1,432	1,501	1,523	169

• 발화원인별 특수건물 화재발생 현황

구 분	2010 건수	2011 건수	2012 건수	2013(1월 말) 건수
가스누출(폭발)	8	8	7	-
기계적 요인	223	244	265	28
미상	141	163	171	21
방화	28	16	11	4
방화의심	40	39	30	3
부주의	538	537	588	59
자연적인 요인	4	3	5	-
전기적 요인	377	429	373	50
화학적 요인	31	20	23	1
기타	42	42	59	3
총합계	1,432	1,501	1,532	169

• 발화열원별 특수건물 화재발생 현황

구 분	2010 건수	2011 건수	2012 건수	2013(1월 말) 건수
담뱃불,ライター불	288	267	299	25
마찰, 전도, 복사	137	129	145	18
미상(발화원인)	175	183	193	27
불꽃, 불티	128	145	154	13
자연적 발화열	3	5	3	0
작동기기	637	698	658	80
화학적 발화열	20	18	20	0
기타(발화원인)	44	56	60	6
총합계	1,432	1,501	1,532	169

특수건물 화재통계

• 발화지점별 특수건물 화재발생 현황

구분	2010 건수	2011 건수	2012 건수	2013(1월 말) 건수
공정시설	124	222	126	11
구조	164	225	222	29
기능	203	205	191	21
기타	116	32	124	12
미상	9	0	13	0
생활공간	489	448	464	62
설비, 저장	230	286	317	31
출구	97	83	75	2
미확인	-	0	0	0
총합계	1,432	1,501	1,532	169

주)특수건물이란?

- 연면적 1,000㎡ 이상의 국유 및 공유건물
- 바닥면적 2,000㎡ 이상의 학원·일반음식점·다중이용시설·영화상영관·목욕장업·단란주점·유흥주점,
- 바닥면적 3,000㎡ 이상의 숙박시설·대규모점포,
- 연면적 3,000㎡ 이상의 공장·병원·호텔·콘도·공연장·방송시설·농수산물도매시장·학교·철도역사 및 업무시설
- 11층 이상의 건물. 16층 이상의 아파트, 옥내사격장 등을 말하며, 건물건수가 매년 증가하고 있다.

• 업종별 특수건물 화재 및 피해현황

구분		국유건물	공유건물	학원	병원	숙박시설	공연	방송시설	판매시설
2010	화재건수(건)	38	-	2	25	16	2	1	43
	사망/부상(명)	0/2	-	0/0	0/3	0/0	0/0	0/0	0/2
	재산피해(백만원)	250,879	-	10,329	61,552	216,890	39,725	55	3,831,395
2011	화재건수(건)	17	1	2	31	23	1	3	61
	사망/부상(명)	0/0	0/0	0/0	0/4	0/1	0/0	0	0/5
	재산피해(백만원)	2,360,679	31,271	4,112	36,080	229,195	24,537	8,809	305,887
2012	화재건수(건)	10	1	3	39	25	-	3	76
	사망/부상(명)	0/1	0/0	0/0	0/3	0/1	0/0	0/0	0/0
	재산피해(백만원)	8,258	93	5,533	35,497	97,435	-	8,171	235,856
2013(1월 말)	화재건수(건)	3	-	-	3	-	0	-	5
	사망/부상(명)	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1
	재산피해(백만원)	3,745	-	-	1,154	-	0	-	50,078

특수건물 화재통계

• 최초착화물별 특수건물 화재발생 현황

구분	2010 건수	2011 건수	2012 건수	2013(1월 말) 건수
가구	28	21	18	3
가연성가스	21	15	14	3
간판, 차양막 등	6	6	11	1
미상	106	110	130	20
식품	96	105	109	19
쓰레기류	153	156	177	13
위험물 등	54	61	65	3
자동차, 철도, 선박, 항공기	-	3	2	1
전기, 전자	331	376	349	34
종이, 목재, 건조 등	177	191	189	12
침구, 직물류	121	105	97	13
합성수지	202	209	204	26
기타	137	143	167	21
총합계	1,432	1,501	1,532	169

• 업종별 특수건물 화재 및 피해현황

다중이용업소	학교	아파트	공장	목욕	영화	철도	사격	11층 이상	총합계
3	24	617	542	-	-	-	-	119	1,432
0/0	0/0	10/59	1/38	-	-	-	-	0/10	11/114
805	139,185	1,883,508	14,765,521	-	-	-	-	6,480,062	27,679,906
39	19	537	637	10	1	2	0	117	1,501
0/4	0/1	10/55	1/37	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	11/114
126,368	109,062	1,772,836	14,988,810	459,559	77	11,107	0	321,087	20,789,476
49	19	550	629	6	5	2	1	114	1,532
0/0	0/0	2/100	2/60	0/0	0/0	0/0	0/0	0/7	4/171
167,013	503,423	1,759,987	13,189,373	5,156	456	7,898	88	182,558	16,206,795
5	1	64	79	1	-	1	-	7	169
0/0	0/0	2/26	0/5	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	2/32
108,239	2,750	570,889	2,687,159	248	-	682	-	4,971	3,429,915

※ 2011년부터 특수건물에 공유건물, 다중이용업소, 목욕장, 상영관, 철도역사 등이 추가됨에 따라 공유건물에 대한 2011년 이전 자료는 집계되지 않았으며, 다중이용업소 중 2011년 이전 자료는 음식점·단란주점·유흥주점에 국한된 자료입니다.