

## 축사 화재예방 안전수칙 안내문

평소 소방행정과 화재예방에 많은 관심과 협조해주고 계시는 축산농가 여러분께 깊이 감사드립니다. 최근 2023년 11월 경기도 안성시 일죽면 소재에서 발생한 화재로 약 10억 여원 상당한 재산피해가 있었고 2019년 1월 안성시 죽산면 소재에서 발생한 화재로 돼지 약 3,000여마리 폐사 등의 피해 사례가 있었습니다.

위 사례의 경우 대부분 전기적 요인에 의한 화재 사례입니다. 대다수의 축산 농가는 전기에 대한 부주의 및 안전관리가 미흡한 것으로 판단됩니다. 또한, 낡은 전선 및 전기 누전, 콘센트 과열, 안전관리 등의 미이행으로 인한 화재 피해 사례가 많습니다.

이에, 축사시설 및 축산 관련 단체 관계인께서는 안전 수칙을 아래와 같이 알려드리니 화재예방에 적극 협조해 주시기 바랍니다.

### 축사 화재예방 10대 안전수칙

- ① 축사 내 전기시설(전열기구 등)은 규격·용량에 맞게 사용  
- 허용 전류치 이상의 부하사용 금지(전열기 등 동시 사용 제한)
- ② 전선의 피복상태 수시 점검하고 노후 전선은 즉시 교체
- ③ 누전차단기 설치 및 주 1회 정기점검(노후화된 차단기 즉시 교체)
- ④ 전선, 전기기기 주변의 먼지나 거미줄 등 주기적 청소  
- 환풍기 및 분전함, 배선내 먼지 제거 등 청결 유지
- ⑤ 전기배선과 콘센트 문어발식 사용 금지
- ⑥ 사용하지 않은 전기기구는 플러그를 뽑아두고 습하지 않도록 관리
- ⑦ 축사 내 소화기 비치 및 소방차 진입로 확보  
- 설치된 소방시설은 정기적인 소방점검을 통해 유지·관리
- ⑧ 축사 간 5m 이상의 일정한 거리 유지 및 증축·신축은 불연성 재료 사용
- ⑨ 축사 주변 가연물 제거 등으로 연소 확대 우려 차단
- ⑩ 화재활동에 대비해 저수조 등 자체 소화용수 확보